

Adeguamento degli impianti di utenza alimentati in Media Tensione

<http://www.autorita.energia.it/docs/07/333-07allnew.pdf>

Indennizzi automatici

L'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas (AEEG), con la delibera n. 333/07 del 19/12/2007, ha stabilito le condizioni alle quali **i clienti alimentati in media tensione hanno diritto a ricevere indennizzi automatici** nel caso **subiscano un numero annuo di interruzioni senza preavviso lunghe (oltre 3 minuti) per cause imputabili agli impianti dell'ASM Bressanone SpA**, superiore agli standard fissati dalla stessa AEEG. Tali condizioni sono:

1. il numero delle interruzioni senza preavviso lunghe (di durata superiore a tre minuti) nell'anno, di responsabilità di ASM BRESSANONE SpA, abbia superato il valore standard di 4 interruzioni. Negli anni 2010-2011 i suddetti standard corrisponderanno, invece, ad un numero di interruzioni pari a 3;
2. il contratto di trasporto sia rimasto in vigore per l'intero anno a cui si riferiscono le interruzioni;
3. l'impianto d'utenza risulti adeguato per l'intero anno. I clienti che adegueranno i propri impianti entro il 2009, avranno diritto agli indennizzi automatici previsti per interruzioni lunghe a partire dal 2010, coloro che adegueranno nel 2010, avranno diritto agli indennizzi a partire dal 2011, e così via.

Dal 01/01/2010 è previsto un ulteriore indennizzo nel caso l'interruzione si prolunghi per oltre 6 ore se senza preavviso e oltre 8 ore se con preavviso indipendentemente dalla causa che l'ha generata.

Adeguatezza degli impianti MT d'utenza ai requisiti tecnici definiti dall'AEEG si sottolinea che:

1. gli impianti di utenza la cui richiesta di connessione è stata inviata al distributore dopo il 16/11/2006 sono ritenuti già adeguati (in quanto da tale data il distributore dà all'utente tutte le indicazioni necessarie per la costruzione delle apparecchiature di consegna lato cliente).
2. Gli impianti la cui richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica in Media Tensione è stata inviata al distributore anteriormente al 16/11/2006 vanno adeguati.
3. L'adeguamento è volontario e con oneri a carico dei clienti che lo realizzano e potrà essere dimostrato al distributore tramite l'invio dell'apposita "Dichiarazione di Adeguatezza".
4. L'Autorità ha previsto un Corrispettivo Tariffario Specifico (CTS) a carico dei clienti alimentati in media tensione i cui impianti non risultino adeguati.

La regolazione sopra descritta per il periodo 2008-2011 non riguarda:

- a) i punti di consegna di emergenza;
- b) i clienti in MT con consegna su palo o tramite cabina in elevazione con consegna agli amari, e con potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW.

Requisiti, Modalità e documenti collegati:

- **Requisiti tecnici degli impianti d'utenza MT Del. 333/07 Art. 35**
- **Dichiarazione di adeguatezza Del. 333/07 Art. 36**
- **Corrispettivo Tariffario Specifico (CTS) Del. 333/07 Art. 37**
- **Penalità ed indennizzi Del. 333/07 Art. 34**
- **Riferimenti alle Delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas**
- **Elenco delle interruzioni MT**