

## **Penalità a carico delle imprese distributrici e indennizzi automatici a favore dei clienti MT o altre utenze MT Del. 333/07 Allegato A Art. 34 e Tabella 7**

Per ogni interruzione superiore agli standard definiti dall'AEEG e precedentemente indicati, sarà determinato un indennizzo così calcolato:

- per i clienti finali che prelevano, in funzione della potenza disponibile dell'impianto valorizzata, per la sola quota parte del 70%, a 2,5 €/kW per i primi 500 kW e a 2€/kW per i restanti kW;
- per le altre utenze, in funzione della potenza effettivamente immessa in rete dall'impianto al momento dell'interruzione, qualora nota, oppure alla potenza disponibile dell'impianto per la sola quota parte del 70%, valorizzata a 2,5 €/kW per i primi 500 kW e a 2€/kW per i restanti kW.

Gli indennizzi saranno complessivamente corrisposti nell'anno successivo a quello in cui è stato rilevato un numero di interruzioni superiore ai suddetti standard