stadtwerke asm
BRIXEN | BRESSANONE

Brixner Wasseranalysen – analisi dell'acqua di Bressanone

Ort-luogo	Quellen – fonti	Gesamthärte* durezza totale	Spez. elektrische Leitfähigkeit conducibilità elet. specifica	Ph-Werte valori ph
Brixen Stadt Bressanone Città	Gruberwiesen, Nockbach, Tiefbrunnen-Stadtpark	4 F° – 2,24 dH	65 µ	8,4
Milland -Milan	Pfarrwaldquelle, Koflerwiese, Tiefbrunnen Milland	4 F° – 2,24 dH	73 µ	8,7
Gewerbegebiet Brixen Zona Ind. Bressanone	Gruberwiesenquelle, Nockbach Tiefbrunnen Milland	4 F° – 2,24 dH	83 µ	8,4
Vahrn - Varna	Gruberwiesenquelle, Nockbach	4 F° – 2,24 dH	65 µ	8,4
Elvas – Kranebitt Elvas – Costa d'Elvas	Tiefbrunnen-Stadtpark, Vallertal	9 F° – 5,4 dH	167 µ	8,0
Sarns -Sarnes	Pfarrwaldquellen, Trattnerquelle, Koflerwiesen	5,6 F° –10 dH	195 µ	7,7
St. Andrä - S. Andrea	Pfarrwaldquellen, Koflerwiesen	4 F° – 2,24 dH	76 µ	8,3
Kreuztal – Val Croce	Erlerquelle	2 F° – 1,12 dH	38 µ	6,8
Neustift - Novacella	Vallertal	9 F° – 5,4 dH	148 µ	7,9

*1 F°= 0,56 dH

sehr weich – molto dolce	weich - dolce	mittelhart – mediamente dura	hart - dura
<2.8 dH	2.8 -8.4°dH	8.4 – 16.8 d.H	>16.8 dH